



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест					
56013964		930108	22.09.2025	25, 4700088717		0020990172		3	4	33488	01	13	СВЯЗКИ					
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	554115		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.930
2	10	ГОСТ 34028-2016	554315 - 2		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	5.030

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Номер плавки	Номер парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	554115		0.1900	0.0700	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100	0.0110	0.0210	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0011	0.0002	0.0010			0.2700
2	554315	2	0.2000	0.0700	0.4600	0.0170	0.0120	0.0100	0.0110	0.0190	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2										Г _в			Г _т						
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20 °C	холод. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
																										S/X	So/Х	S/X	So/Х
1	554115		649	597		1.09	22.0	6.2	6.5						УД			0.078	И1										
			699	614		1.14	20.0	7.0	7.4						УД					И1									
2	554315	2	679	607		1.12	20.0	6.6	7.0						УД			0.079	И1										
			684	602		1.14	22.0	7.6	8.0						УД					И1									





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
56013964			930108	22.09.2025	25, 4700088717		0020990172		3	4	33488	01	13	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
3	10	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		6	24.100
4	20	ГОСТ 34028-2016	454463		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		5	33.180

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 3, 4; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 13 67.240
Нетто+Увязки: 67.370
Брутто: 67.370

№ пп	Номер плавки	Номер парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	554316	1	0.2000	0.0700	0.4800	0.0200	0.0120	0.0110	0.0160	0.0300	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800
4	454463		0.1900	0.0700	0.4900	0.0180	0.0260	0.0180	0.0190	0.0300	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0024	0.0002	0.0010			0.2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели				
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.				кг/т			Условия провед. испытаний	Гв		Гт	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												S	So	S/X	So/X
3	554316	1	724	659		1.10	20.0	5.2	5.6						УД		— — —		0.074	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
			687	609		1.13	20.0	6.0	6.4						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
4	454463		716	634		1.13	21.5	7.8	8.2						УД		— — —		0.080	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		
			721	641		1.12	20.0	7.8	8.2						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —		





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Примечание:

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
22.09.2025 03:28:32
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004
Страна происхождения: РОССИЯ
ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА ☐



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 56013964

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Вес, тн.
										A	B	C	D			
1	10	2520465365	7	ГОСТ 34028-2016	554115	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,930
2	10	2520534145	10	ГОСТ 34028-2016	554315 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,030
3	10	2520534943	7	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,860
4	10	2520534923	9	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,610
5	10	2520534939	11	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,690
6	10	2520537161	13	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,660
7	10	2520537513	15	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,370
8	10	2520537515	17	ГОСТ 34028-2016	554316 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,910
9	20	2520667050	13	ГОСТ 34028-2016	454463	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,590
10	20	2520667066	15	ГОСТ 34028-2016	454463	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,690
11	20	2520667132	17	ГОСТ 34028-2016	454463	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,040
12	20	2520667150	21	ГОСТ 34028-2016	454463	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,920
13	20	2520667171	23	ГОСТ 34028-2016	454463	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,940

Вес нетто : 67,240

Вес брутто : 67,370

Всего штук : 13

Всего мест : 13

Идентификатор документа c4d0998c-c605-4515-9bae-104861992862

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку

060B479100F8B2C6A848E3D7E D18E5A1EE с 10.06.2025 11:43 по 10.06.2026 11:48 GMT+03:00

25.09.2025 13:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа