


ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2326919

Вид документа 3.1

(ст.250_2)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Филиал ООО "А ГРУПП" г. Новосибирск(Код:1000)

Станция назначения: САМОВЫВОЗ

Наименование
продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
O782KH154 AH119222	111111	22.08.2023		23, 4700028785 0020678594	3	4	33498		01		4	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Точн по овал	Размер, мм			Тип длины	Группа предел откл	C O P T	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
									A	Б	С						
1	30	ГОСТ 34028-2016	132844		A240	Арматура 20			20		12000	М/Д	1			3	14.700
2	30	ГОСТ 34028-2016	232585		A240	Арматура 20			20		12000	М/Д	1			1	4.700

Итого: 4 19.400

Вес брутто: 19.440

Хим.состав соотв. табл №4 по ГОСТ34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства						Технол.испыт		Относи- тельная площадь смятия попереч ребер fR	Услови проведе испытани	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	δ ₅	δ _p	δ _{max}	σ _B / σ _T	хол.			Изгиб с
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cз		Н/мм2	%	%	%		изг.	разгиб.			
1	132844			0.17 0.004	0.07	0.54	0.018	0.029	0.02	0.01	0.02	0.003	290.0	415.0	38.0			УД		И1		
											0.27		305.0	430.0	34.0			УД		И1		
2	232585			0.18 0.005	0.08	0.43	0.015	0.009	0.02	0.01	0.02	0.003	280.0	410.0	38.0			УД		И1		
											0.26		285.0	420.0	39.0			УД		И1		

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-08, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в
контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам
техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте


Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

ЦЫГОВА Л.С., Ст.контролер УК
22.08.2023 14:49:32
ASC586E8-DD96-4E96-A528-8714366F5457

Страна происхождения: РОССИЯ
Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г и до 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ145-2008 Таблица А.1



Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям
ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК