



ФЕРРУМ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УЛ-00009604Т от 16.02.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferrum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	120551	Труба проф. 100*100*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	21-95.1.1-373	3	36	432	5,115
2	120551	Труба проф. 100*100*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	21-95.1.1-371	3	36	432	5,115
3	120551	Труба проф. 100*100*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	21-95.1.1-370	1	36	432	5,115
4	120551	Труба проф. 100*100*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	21-95.1.1-370	2	36	432	5,115

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сполюшивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	120551	16	3	41	8	24	4	2	2	2	5	26		x100	442	31		-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отпуска труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям, указанным на маркировочной бирке.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 16 февраля 2022 г.

Подпись:



Дукан
1