



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 25328 - 31/1-ИЛ-2020 от 23.09.2024

Наименование продукции: **Трубы электросварные прямоугольные**

Стандарты: ГОСТ 8645-68

Заказчик /адрес : ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXIV, этаж 10

(НТД) ГОСТ 380-2005

Производитель /адрес : ПАО "Северсталь" 162608 Вологодская обл. Череповец, ул Мира, 30

Грузополучатель /адрес : ООО "А ГРУПП", 630018, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д.30А, 703-707, эт. 7
В838

№ п/п	Номер плавки*	Номер партии (пачки) *	Марка стали *	Наружные размеры**, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	343958	301462 007	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	96	576	1	2,477
2	345552	302000 001	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	104	624	1	2,683
3	Б144867	302000 002	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	99	594	1	2,554
4	Б144867	302000 003	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	99	594	1	2,554
5	Б144867	302000 004	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	99	594	1	2,554
6	Б144867	302000 005	СТЗСП	60 × 40	3	4,30	6000	35	210	1	0,903
Итого:								532	3192	6	13,725

*по данным ТТД; **номинальный размер; ***теоретическая.

Качественные характеристики* :

№ п/п	Кратность длины	Точность изготовления	Группа качества
1-6	МД	Б	В

Химический состав*:

№ п/п	массовая доля элементов, %										
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	
1	0.15	0.22	0.17	0.017	0.013	0.04	0.03	0.05	0.006	0.002	
2	0.14	0.20	0.22	0.014	0.012	0.04	0.04	0.05	0.007	0.002	
3-6	0.18	0.21	0.36	0.003	0.011	0.03	0.01	0.02	0.007	0.002	

Результаты испытаний*:

№ п/п	Предел прочности, МПа	Относит. удлинение %
1	456	30
2	454	29
3-6	471	28

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ : Металлопрокат поставляется по теоретической массе. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил

Гоголкина Г.В.

Начальник ИЛ
"СтройЛаборатория СЛ":

Воронина Л.Н.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ СЛ»